



Assunto: **Informação**  
De: Contato Transverso <contato@transverso.com.br>  
Para: <licitacao@saaepedreira.com.br>  
Data: 04/07/2023 14:24

Prezado(a),

Venho por meio deste, solicitar informações referente ao Edital nº 10/2023 - Processo Licitatório nº 16/2023.

**Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Módulos Tubulares para o Decantador da Estação de Tratamento de Água – ETA.**

Igualmente, solicitar informações sobre as especificações do objeto, mas precisamente sobre as medidas, se estas podem ser alteradas mantendo as mesmas condições operacionais.

Os perfis tubulares deverão ter as dimensões de seção retangular de 50 x 90 mm com comprimento de 1000 mm e deverá ter a inclinação de 60° em relação à horizontal.

Aguardo retorno e agradeço à atenção dispensada.

Atenciosamente,

Juliana Valim



Pedreira (SP), 04 de Julho de 2023.

**DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO SAAE-  
PEDREIRA/SP**

**AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº16/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/2023.**

**REF.: Esclarecimento as contestações feitas sobre o processo acima citado.**

A empresa **Transverso** solicita informações sobre as especificações do objeto, mais precisamente sobre as medidas, se estas podem ser alteradas mantendo as mesmas condições operacionais.

Esclarecemos que conforme especificados a este departamento no pedido de abertura de licitação, o produto a ser adquirido é para complementação de um trabalho iniciado, sendo que a quantidade especificada é para complementar a área que falta á ser instalado os módulos.

Desta forma deverão ser mantidas as especificações do objeto, sendo que os módulos tubulares deverão manter as dimensões especificadas de seção retangular de 50 x 90 mm com comprimento de 1000 mm e deverá ter inclinação de 60º em relação a horizontal.

Desde já me coloco á sua disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

  
Sérgio Marcos Pinto  
ENG.º CIVIL  
CREA/SP-5060397004