

Assunto: **Re: 3º Solicitação de Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 15/2024**
De: Licitação e Contratos - SAAE Pedreira <licitacao@saaepedreira.com.br>
Para: Conrado - TECAUT <licitacao10@tecaut.com.br>
Cc: 'Henrique Ribeiro - TECAUT' <projetos4@tecaut.com.br>
Data: 30/09/2024 15:25

Boa tarde,

Segue abaixo resposta ao pedido de esclarecimento, encaminhada pelo departamento de engenharia e fiscalização do SAAE:

1. Em relação ao Rele de nível, deve operar na função de ENCHIMENTO ou de ESVAZIAMENTO? Deve ser ofertado eletrodos ou outros componentes para a medição de nível?

Não tem controle de nível, comando manual através de botão liga/desliga.

2. Em relação aos Disjuntores em caixa moldada presentes no quadro, será somente um, sendo ele com proteções apropriadas para motor, que contará tanto como geral quanto como proteção do Drive? Ou o CCM deve conter dois disjuntores em caixa moldada, um geral com características de distribuição + um disjuntor em caixa moldada com características de proteção para motor?

Será somente um, com proteção apropriada para motor, que contará tanto como geral como proteção do drive.

3. Em relação ao disjuntor caixa moldada, deve ser ofertado manopla de acionamento montada na porta do painel?

Sim, o acionamento será com alavanca externa.

Atenciosamente,

Jeice Rossi

Agente de Contratação



Em 30/09/2024 11:34, Conrado - TECAUT escreveu:

Bom dia,

Por favor, poderiam verificar os esclarecimentos solicitados pelo pessoal da engenharia?

1. Em relação ao Rele de nível, deve operar na função de ENCHIMENTO ou de ESVAZIAMENTO? Deve ser ofertado eletrodos ou outros componentes para a medição de nível?

1. Em relação aos Disjuntores em caixa moldada presentes no quadro, será somente um, sendo ele com proteções apropriadas para motor, que contará tanto como geral quanto como proteção do Drive? Ou o CCM deve conter dois disjuntores em caixa moldada, um geral com características de distribuição + um disjuntor em caixa moldada com características de proteção para motor?

1. Em relação ao disjuntor caixa moldada, deve ser ofertado manopla de acionamento montada na porta do painel?

Aguardo retorno, desde já, obrigado.

Atenciosamente.

Conrado Cicero

Departamento de Licitações

Tecaut Automação Industrial

Av. Euclides Miragaia, 2627- Jd. Jussara Maria

Cep: 16204-000- Birigui- SP

Telefone: +55 18 3643-1200 **Ramal: 258**

Celular: +55 18 99617-2612

Plantão de Atendimento 24h: +55 18 99792-3893

Acompanhe nossas mídias sociais:

www.tecaut.com.br | [@tecautoficial](https://www.linkedin.com/company/tecautoficial) | [@tecautoficial](https://www.facebook.com/tecautoficial) | [@tecautoficial](https://www.instagram.com/tecautoficial)

